

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica (kw)	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	IMPORTO	Bollino	Periodicità delle ispezioni	
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	P > 10 e ≤ 35	2	€ 15,00	verde	Ogni 4 anni a partire dalla potenza di 20kw	
		P > 35 e ≤ 70	2	€ 30,00	arancio		
		P > 70 e ≤ 100	2	€ 65,00	giallo		
		P > 100 e ≤ 116	1	€ 65,00	giallo		
		P > 116 e ≤ 350	1	€ 100,00	blu		
		P > 350	1	€ 150,00	rosso		
		P > 10 e ≤ 35	4	€ 15,00	verde		Il rapporto di efficienza energetico ha valore ispettivo
		P > 35 e ≤ 70	4	€ 30,00	arancio		
		P > 70 e ≤ 100	4	€ 65,00	giallo		
		P > 100 e ≤ 116	2	€ 65,00	giallo		
Impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore a fiamma diretta	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	P > 116 e ≤ 350	2	€ 100,00	blu	Ogni 4 anni	
		P > 350	2	€ 150,00	rosso		
		P > 12 e ≤ 35		€ 15,00	verde		
		P > 35 e ≤ 70		€ 30,00	arancio		
		P > 70 e ≤ 100	4	€ 65,00	giallo		
		P > 100 e ≤ 116		€ 65,00	giallo		
		P > 116 e ≤ 350		€ 100,00	blu		
		P > 350		€ 150,00	rosso		
		P > 12 e ≤ 35		€ 15,00	verde		Il rapporto di efficienza energetico ha valore ispettivo
		P > 35 e ≤ 70		€ 30,00	arancio		
P > 70 e ≤ 100		€ 65,00	giallo				
P > 100 e ≤ 116		€ 65,00	giallo				
Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P > 116 e ≤ 350	4	€ 100,00	blu	Ogni 4 anni	
		P > 350		€ 150,00	rosso		
		P > 12 e ≤ 35		€ 15,00	verde		
		P > 35 e ≤ 70	4	€ 30,00	arancio		
		P > 70 e ≤ 100		€ 65,00	giallo		
		P > 100 e ≤ 116		€ 65,00	giallo		
		P > 116 e ≤ 350		€ 100,00	blu		
		P > 350		€ 150,00	rosso		
		P > 12 e ≤ 35		€ 15,00	verde		Il rapporto di efficienza energetico ha valore ispettivo
		P > 35 e ≤ 70		€ 30,00	arancio		
P > 70 e ≤ 100		€ 65,00	giallo				
P > 100 e ≤ 116		€ 65,00	giallo				
Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P > 116 e ≤ 350	2	€ 100,00	blu	Ogni 4 anni	
		P > 350		€ 150,00	rosso		
		P > 12 e ≤ 35		€ 15,00	verde		
		P > 35 e ≤ 70		€ 30,00	arancio		
		P > 70 e ≤ 100		€ 65,00	giallo		
		P > 100 e ≤ 116		€ 65,00	giallo		
		P > 116 e ≤ 350		€ 100,00	blu		
		P > 350		€ 150,00	rosso		
		P > 12 e ≤ 35		€ 15,00	verde		Il rapporto di efficienza energetico ha valore ispettivo
		P > 35 e ≤ 70		€ 30,00	arancio		
P > 70 e ≤ 100		€ 65,00	giallo				
P > 100 e ≤ 116		€ 65,00	giallo				
Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P > 116 e ≤ 350	2	€ 100,00	blu	Ogni 4 anni	
		P > 350		€ 150,00	rosso		
		P > 12 e ≤ 35		€ 15,00	verde		
		P > 35 e ≤ 70		€ 30,00	arancio		
		P > 70 e ≤ 100		€ 65,00	giallo		
		P > 100 e ≤ 116		€ 65,00	giallo		
		P > 116 e ≤ 350		€ 100,00	blu		
		P > 350		€ 150,00	rosso		
		P > 12 e ≤ 35		€ 15,00	verde		Il rapporto di efficienza energetico ha valore ispettivo
		P > 35 e ≤ 70		€ 30,00	arancio		
P > 70 e ≤ 100		€ 65,00	giallo				
P > 100 e ≤ 116		€ 65,00	giallo				